

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente,
Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación
Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia

2026/02006 *Anuncio de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación sobre la información pública de la solicitud de autorización administrativa y de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada "Inst. Castellon Hive" y su infraestructura de evacuación, a ubicar en el término municipal de Castelló. Expediente ATALFE/2023/28/46.*

ANUNCIO

Se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, correspondientes a una central fotovoltaica denominada "Inst. Castellon Hive" y su infraestructura de evacuación, con potencia máxima total de los módulos fotovoltaicos monofaciales (pico) de 6,06 MW; potencia nominal de los inversores 5,00 MW y capacidad de acceso concedida: 5,00 MW, a ubicar en el término municipal de Castelló (Valencia). Expediente ATALFE/2023/28/46.

A los efectos previstos en:

- el Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica.

- la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

- el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,

- y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,

Se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica que se indica.

Peticionario: Sun Hive 84, SL, CIF B05***801 y con domicilio C/ Reyes Católicos, 31 Piso 2ª CP 03003 Alicante (Alicante).

Tipo de central eléctrica: central fotovoltaica denominada Inst. Castellon Hive, con potencia a instalar 5,00 MW, incluidas sus infraestructuras de evacuación.



- Emplazamiento grupos generadores: Polígono 14, Parcelas 107, 170, 245, 108, 173, 126, 229, 172, 153, 171, 198, 199, 247, 286, 47 y 9015 de Castelló (Valencia).

- Emplazamiento infraestructura de evacuación: Líneas eléctricas subterráneas de 20KV: Polígono 14 parcelas 173, 244, 130, 9015, CV-560, SC 13 Del PPI EL PLA II 8(L) Suelo, acequia río Júcar (cuenca 31), Calle Arrabal Sector el Placita (P.I. El Pla) del término municipal de Castelló (Valencia).

Órgano competente para autorizar la instalación Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Documentos sometidos a información pública:

- Proyecto. 20260107 Proyecto SFV Castello_I_5MW 6,06MWp (Planos).
- Proyecto. 20260107 Proyecto_SFV_Castello_I_5MWn-6,06MWp (Memoria).
- Proyecto. 20251230 Proyecto_LSMT_(CT_'s_AL_CEMT)_Castelló
- Estudio de Integración Paisajística. 2023.05.12 20_EIP_castello
- Documento Ambiental. 2023.05.12 Estudio_de_impacto_ambiental (Justificación de no sometimiento a evaluación ambiental).
- Memoria justificativa del cumplimiento de los criterios del Decreto ley 14/2020. 2023.08.07 Doc_10-Castello cumplimiento de criterio.
- Plan de desmantelamiento y restitución del terreno y entorno afectado. 2023.05.12
Plan_de_desmantelamiento_instalación_y_de_restauración_terreno_y_entorno
- 2023.05.12 ATALFE 2023 28 46 Listado de elementos, espacios, servicios e instalaciones públicas afectados.
- Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.
- Cartografía.
- Relación de bienes y derechos afectados. 20251230 RBDA Castello I

VER ANEXO

- Separatas dirigidas a:

_Ayuntamiento de Castelló

_i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

_Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.



_Diputación de Valencia, área de carreteras.

Presupuesto: 4.096.011,27 €

Características principales:

Instalación fotovoltaica: La central fotovoltaica denominada Inst. Castellon Hive, con una potencia pico instalada de 6,06 MWp y una potencia nominal de 5,00 MWn, está compuesta por aproximadamente 10.920 módulos fotovoltaicos monofaciales de 555 Wp cada uno, de tecnología de silicio monocristalino tipo half-cell. Los módulos se disponen sobre estructuras metálicas fijas hincadas al terreno, con orientación Sur y una inclinación aproximada conforme al diseño del proyecto, optimizada para la producción energética anual. La instalación se conecta mediante 20 inversores trifásicos de 250 kW, lo que supone una potencia nominal total de inversores de 5.000 kW, conforme a las condiciones técnicas del proyecto y al permiso de acceso y conexión otorgado.

Centros de transformación y centro de entrega: La instalación dispone de tres centros de transformación: dos centros de transformación de 2.500 kVA, y un centro de transformación de 1.600 kVA, que elevan la tensión desde baja tensión hasta 20 kV. Asimismo, se dispone de un centro de entrega, medida y transformación (CEMT), ubicado en edificio prefabricado de hormigón, que integra: equipos de protección, sistemas de medida, servicios auxiliares mediante transformador de 50 kVA, comunicaciones y control de la instalación.

Líneas Subterráneas de Media Tensión de interconexión (LSMT colectora CT-CEMT): La interconexión interna de la planta se realiza mediante líneas subterráneas trifásicas de media tensión a 20 kV, con conductores tipo HEPRZ1 de aluminio 3x95 mm², que enlazan cada uno de los centros de transformación con el Centro de Entrega, Medida y Transformación (CEMT). Las longitudes aproximadas de cada tramo son: desde CT1 al CEMT: 265 m, desde CT2 al CEMT: 65 m, desde CT3 al CEMT: 10 m. El trazado discurre íntegramente soterrado dentro del ámbito de las parcelas de la planta fotovoltaica, conforme a los planos del proyecto.

Línea Subterránea de Media Tensión de evacuación (CEMT-CSI): La evacuación de la energía generada hacia la red de distribución se realiza mediante una línea subterránea trifásica de media tensión a 20 kV con conductor tipo HEPRZ1 de aluminio 3x95 mm², que enlaza el Centro de Entrega, Medida y Transformación (CEMT) con el Centro de Seccionamiento Independiente (CSI) de la empresa distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Su longitud es de 441,55 m.

Punto de conexión: El punto de conexión a la red de distribución se realiza en un Centro de Seccionamiento Independiente (CSI) propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA.U., a una tensión de 20 kV, conforme al Permiso de Acceso y Conexión otorgado, con una capacidad de acceso concedida de 5.000 kW.

Finalidad: La finalidad de la instalación fotovoltaica Inst. Castellon Hive es la generación de energía eléctrica a partir de fuente solar fotovoltaica, mediante una instalación conectada a la red de distribución en media tensión (20 kV), y su inyección a la red para su comercialización en el mercado eléctrico.

La documentación será expuesta para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: <https://mediambient.gva.es/es/web/energia/valencia> en castellano y



<https://mediambient.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valenciano, disponibles al día siguiente de la publicación.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, sito en Gregorio Gea, 27, de Valencia, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio según procedimiento de urgencia previsto en la Ley 39/2015, de acuerdo con el artículo 10.8 del Decreto-ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica originada en la Comunitat Valenciana por la guerra en Ucrania que modifica la redacción del artículo 33.1 del DL 14/2020, de 7 de agosto, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al siguiente enlace https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

València, 13 de febrero de 2026.—El jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas , Roberto Javier Anchel Añó.



ANEXO: Relación de bienes y derechos afectados.

Datos de la finca						Afección Planta Solar FV					
Titular	Parcela proyecto	Término municipal	Polígono Nº	Nº parcela	Ref. Catastral	Nº de Apoyo	Longitud Línea (m)	Superficie Expropiada (m²)	Servidumbre de paso (m²)	Ocupación Temporal(m²)	Cultivo / Uso
Ajuntament de Castello	1	Castelló	14	9015	46259A014090150000FL	-	277	-	-	138,5	Camino público
Casa 47 Entidad Pública Empresarial	2	Castelló	14	244	46259A014002440000FQ	-	45	22,5	22,5	22,5	Parcela privada
Casa 47 Entidad Pública Empresarial	3	Castelló	14	130	46259A014001300000FD	-	15	7,5	7,5	7,5	Parcela privada
Ajuntament de Castello	4	Castelló	-	-	3370201YJ1237S0001WJ	-	28	14	14	14	Parcela privada
Anitín Panes Especiales SLU	5	Castelló	-	-	3368303YJ1236N0001YG	-	5	-	-	2,5	Parcela CSI
Otros Usos no Parcelarios*	6	Castelló	-	-	Sin R.C.	-	35	-	-	-	

* Dentro de otros usos no parcelarios se localiza una acequia, el cruce con la carretera CV-560 y el cruce con la C/ Arrabal del Sector El placita de Castelló.

