

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació
Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/06183 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la resolució de la Direcció General d'Energia i Mines per la qual s'atorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i es declara d'utilitat pública, en concret, la nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió 132 kV, doble circuit, des de la nova ST Palància fins a la línia existent 132 kV ST Sagunt - ST Saggas, en el terme municipal de Sagunt. Expedient ATLINE/2024/197/46.*

ANUNCI

Resolució de la Direcció General d'Energia i Mines de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, per la qual s'atorga a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció i es declara d'utilitat pública, en concret, la nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió 132 kV, doble circuit, des de la nova ST Palancia fins a la línia existent 132 kV ST Sagunto - ST Saggas, en el terme municipal de Sagunt. [Exp.: ATLINE/2024/197/46]

En data 14/10/2024 (número registre: GVRTE/2024/4438958), la representació de la mercantil I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, (NIF: A95075578) presenta sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, per a la nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió 132 kV, doble circuit, des de la nova ST Palancia fins a la línia existent 132 kV ST Sagunto - ST Saggas, en el terme municipal de Sagunt.

Aportats junt amb la sol·licitud citada o en resposta a requeriment realitzat pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, consta en l'expedient, entre altres: Projecte d'execució de línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, E/S en ST Palancia de la línia ST Sagunto - ST Saggas de data 10/03/2025; declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte i a la seua addenda segons estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini, o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica.

La configuració plantejada en el projecte tècnic presentat es concreta en la construcció de la línia elèctrica de distribució següent:

Tensió nominal: 132 Kv



Longitud total: 2 x 4.886 m

Inici: cambres d'entroncament CE01.1 i CE01.2, a on es realitzaran dos conjunts d'entroncaments sobre la línia existent 132kV ST Sagunto - ST Saggas

Final: ST Palancia

Tipologia de la línia: subterrània

Potència requerida: 181 MVA/circuit

Tipus de conductor: RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1x1600MAL+T420 i RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1x1600MAL+T420

Respecte de la necessitat de sotmetre el projecte a avaluació d'impacte ambiental, consta informe del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, de data 18/02/2025, que conclou que:

El projecte d'execució de línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, E/S en ST Palancia de la línia elèctrica Sagunto-SAGGAS en el TM de Sagunt (València), promogut per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, no es troba inclòs entre els supòsits previstos específicament en la legislació vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental.

La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en relació amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, durant 30 dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 10100, de data 05/05/2025, i en el Butlletí Oficial de la Província de València, número 78, de data 25/04/2025.

L'anunci s'ha publicat també en el diari Las Provincias de data 19/05/2025.

Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en les adreces electròniques següents: <https://mediambient.gva.es/va/web/energia/valencia2>, en valencià, i <https://mediambient.gva.es/es/web/energia/valencia2>, en castellà.

Amb la mateixa finalitat i termini, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València remet a l'Ajuntament de Sagunt, perquè s'expose en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, i remet, per a la consulta d'estos, a les adreces web citades anteriorment. Consta en l'expedient diligència de l'Ajuntament acreditativa de l'exposició de l'anunci d'informació pública amb la citada relació de béns i drets afectats, des del dia 20/03/2025 fins al dia 25/04/2025, els dos inclusivament, així com des del dia 09/05/2025 fins al dia 20/06/2025, els dos inclusivament.



D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, s'han rebut al·legacions de:

ArcelorMittal España SA, al·legant, en resum, que resulta afectada per l'execució del projecte, per ser propietària de la línia de pous que travessa la nova línia elèctrica, en concret dins de la parcel·la de projecte núm. 6 de la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats (RBDA) annexa a l'anunci d'informació pública, i que no ha sigut inclosa com a titular en esta relació, malgrat l'encreuament de la línia elèctrica de 132 kV amb la seua línia de pous. Sol·licita ser part interessada en l'expedient administratiu i que es tinguen en compte tots i cada un dels condicionats que s'indiquen l'annex II de la seua al·legació.

A la qual cosa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU contesta que respectaran les condicions de seguretat indicades en l'annex II referit, i informa igualment que el projecte ja preveu l'encreuament amb els pous d'ArcelorMittal España SA (encreuament 108,109 i 110) i complix les distàncies requerides mitjançant l'execució d'una perforació horitzontal dirigida.

Com que la parcel·la de projecte núm. 6 es correspon amb la referència cadastral 46222A07209014, la titularitat de la qual, segons cadastre, correspon 100 % a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València dona trasllat de l'al·legació a ADIF perquè pugua realitzar les al·legacions que estime oportunes, i en particular acreditar la titularitat d'esta referència cadastral. Com que no consta cap resposta en l'expedient, el Servei Territorial considera que s'ha d'incloure ArcelorMittal España SA com a titular, juntament amb ADIF, de la parcel·la de projecte núm. 6, a l'efecte que es notifique als dos la resolució d'autorització, i s'assenyala que la titularitat definitiva i el cobrament d'indemnitzacions queden supeditats a l'acreditació fefaent de la propietat en el procediment expropiatori ulterior.

Planta de Regasificación de Sagunto SA (SAGGAS), que aporta el document "Normes per a l'autorització a la propietat sol·licitant d'encreuament i/o paral·lelisme de conduccions i altres servicis de naturalesa diversa amb el gasoducte de Ø 30" de Saggas a Sagunt (València). Condicions generals".

A la qual cosa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU contesta que sol·licitarà a través de l'Àrea d'Indústria i Energia la corresponent autorització per a les afeccions, a favor de SAGGAS, i que disposarà, en tot cas, de la preceptiva autorització de SAGGAS com a requisit previ a l'inici de les obres.

Conformement al procediment reglamentàriament establert, en virtut dels articles 9 i 11 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i de l'article 146 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València va remetre escrits junt amb la URL de la informació pública per a la consulta dels documents presentats, perquè prestaren la seua conformitat o oposició a la instal·lació sol·licitada i establiren, si és el cas, el condicionat tècnic procedent a: Ajuntament de Sagunt; Aigües de Sagunt, SA; Confederació Hidrogràfica del Xúquer; Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF); Demarcació de Costes a València (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic); Autoritat Portuària de València (APV); Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans



(Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori); Servei Territorial de Medi Ambient de València (Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori); Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental (Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori); Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana. Àrea d'Indústria i Energia (Ministeri de Política Territorial); Red Eléctrica de España, SAU; Telefónica de España, SAU; Espais Econòmics i Empresarials, SL, i Diputació Provincial de València.

Així mateix, en els oficis dirigits a l'Ajuntament de Sagunt i a la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental, d'acord amb el que es preveu en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, se'ls sol·licitava, com a administració urbanística competent, informe sobre l'adaptació del projecte al planejament urbanístic que resulte aplicable.

A continuació es detalla el resultat de les consultes:

El Servei Territorial de Medi Ambient (Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori) emet, en data 26/06/2025 (ref.: LE 19/25), informe favorable condicionat al fet que no s'afecte el nivell freàtic o la qualitat de l'aigua de la zona, tant per a mantindre la línia subterrània com per a qualsevol altre ús associat a esta que es pugua desenrotllar.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer emet, en data 26/09/2025 (ref.: 2025C-AM-00177), informe favorable.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

La Demarcació de Costes a València (Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic) emet, en data 08/04/2025 (ref.: INFVAR/09/STI/25), informe que l'actuació sol·licitada se situa, en part, en zona de domini públic maritimoterrestre i, en part, sobre zona de servitud de trànsit, zona de servitud de protecció i zona de servici portuari. Així mateix, indica que, amb data 24/05/2023, es va procedir a incoar l'expedient de revisió de la partió de referència DES_52_Sagunto i que com a resultat d'esta revisió la línia de domini públic maritimoterrestre es manté igual que la vigent, però es modifica la línia de ribera de mar, esta deixa de coincidir amb la línia de domini públic i no es generen servituds de trànsit i protecció. Entén viable l'ocupació del domini públic amb destinació de la instal·lació elèctrica subterrània objecte de l'expedient. Quant a l'encreuament de la línia amb la zona de servitud de trànsit, que es produiria en cas de no resoldre's la delimitació probable de la partió en revisió, cal indicar que seria esta Demarcació de Costes la competent a gestionar la possible autorització, i es consideraria viable l'actuació. Pel que fa a l'encreuament amb la zona de servitud de protecció, que es produiria en cas de no resoldre's la delimitació probable de la partió en revisió, s'hauria de sol·licitar autorització al Servei de Costes de la Generalitat Valenciana, organisme autonòmic competent en la gestió d'esta zona.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.



Vist l'informe de la Demarcació de Costes a València, per part del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines es va realitzar consulta al Servei de Costes (Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori), sense que conste en l'expedient resposta a esta.

No consta en l'expedient resposta de l'Autoritat Portuària de València.

El Servei de Planificació de la Direcció General d'Infraestructures Viàries (Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori), en data 23/04/2025 (ref.: 15.656-2025), emet informe favorable.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

No consta en l'expedient resposta de la Diputació Provincial de València.

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana. Àrea d'Indústria i Energia (Ministeri de Política Territorial), en data 11/07/2025 (ref.: 10235357), informa que no té cap infraestructura en servici que pugua ser afectada per la línia elèctrica 132 kV.

Telefónica de España, SAU, en data 26/03/2025, emet informe favorable.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

Espais Econòmics i Empresarials, SL, en data 21/03/2025, emet informe favorable.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), en data 12/05/2025 (ref.: 2025-0160-ISA), emet informe favorable condicionat al fet que l'execució del projecte no produísca cap interferència amb l'execució de la futura estructura de reposició del vial H3 en el polígon de Parc Sagunt I de Sagunt.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

Aigües de Sagunt SA, en data 27/03/2025, emet informe favorable condicionat a la disposició de proteccions especials, segons el Plec de condicions tècniques per a l'execució d'obres creat per l'Excm. Ajuntament de Sagunt, atés que la distància entre els servicis, tant en horitzontal com en vertical, prevista no arriba als 50 cm que exigix el plec.

La peticionària contesta a l'informe sol·licitant a Aigües de Sagunt la reconsideració de la seua petició. La línia elèctrica d'alta tensió projectada es troba embeguda en un prisma de formigó HM-20/20/X0, amb una resistència característica a compressió de 20 MPa, la qual cosa proporciona una envoltant estructural robusta i duradora. A més, els cables s'allotgen en tubs corrugats de doble paret de polietilè d'alta densitat (PEAD), material que presenta una elevada resistència mecànica, resistència química i un excel·lent comportament enfront de càrregues



puntuals i deformacions, amb una rigidesa circumferencial superior a 8 kN/m² (SN8). Esta configuració dota la instal·lació d'una protecció física i mecànica que complix amb els criteris de seguretat i separació exigits, cosa que garantix la integritat tant de la infraestructura elèctrica com dels servicis de proveïment confrontants.

Aigües de Sagunt SA, en data 22/10/2025, emet nou informe en el qual manifesta la seua aprovació respecte de les afeccions del cicle integral de l'aigua, sempre que es complisca amb la disposició de les proteccions especials descrites per la titular.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

Red Eléctrica de España, SAU, en data 29/04/2025 (ref.: PET000001165 - exp.: EXP000000283), informa indicant línies que poden resultar afectades i, en particular, assenyalant que:

No presenta conformitat al traçat de la línia subterrània perquè no complix les distàncies mínimes al suport 2 de la línia C/C 400 kV Gaussa-Morvedre 1 i 2 / 220 kV Morvedre-Morvedre 1 i 2.

En el cas de les distàncies de la línia projectada al suport 7B de la línia T/C a 220 kV Morvedre-SIDMED / Eliana-Morvedre B / Morvedre B-Sagunto, a causa de la proximitat de la canalització al suport mencionat, serà necessari que els treballs siguen supervisats per personal de Red Eléctrica amb la finalitat d'evitar que es produïsquen afeccions al sistema de connexió a terra dels suports. En el cas que siga possible, és recomanable que cap canalització subterrània diste menys de 20 metres a la pota més desfavorable del suport 7B de la línia T/C a 220 kV Morvedre-SIDMED / Eliana-Morvedre B / Morvedre B-Sagunt, per a que d'esta manera, quede assegurada la no interferència d'estes canalitzacions amb el sistema de connexió a terra del suport i es minimitzen els possibles efectes derivats del drenatge de sobretensió al terreny a través d'este sistema de posada a terra.

La peticionària contesta al informe indicant, en resum, que:

Línia aèria quàdruple circuit (C/C) 400 kV Gaussa-Morvedre 1 i 2 / 220 kV Morvedre-Morvedre 1 i 2. En el plànol adjunt apareix delimitada la distància des de l'extrem de la canalització de 132 kV fins a la part més pròxima del tancat del suport 2 de la línia C/C 400 kV Gaussa-Morvedre 1 i 2 / 220 kV Morvedre-Morvedre 1 i 2, en el qual es reflectix que no hi ha interferència entre estos. Com es pot observar, encara que no és possible complir la recomanació indicada dels 20 metres, referent a això s'ha d'indicar que no hi ha reglamentada cap distància mínima a complir entre les dos instal·lacions, que sí que seria necessari considerar en cas de presència d'alguna cambra d'entroncament, i eixe cas es podrien ocasionar tensions induïdes en règim de curtcircuit, que haurien de ser inferiors a 50V. Per tant, s'entén que tant el sistema de connexió a terra del suport com les fonamentacions d'este es troben dins del perímetre tancat i no interferixen amb la canalització de 132 kV a executar. En cas que no fora així, se sol·licita informació de les terres, de cara a fer les comprovacions pertinents i fer compatibles les dos instal·lacions. D'altra banda, atés que la cota a la qual es troba el suport 2 és inferior a la del terreny per on discorrerà la canalització de 132 kV, el con d'arrancada de terres de les potes del suport no quedarà alterat.



Pel que fa a l'afecció als 3 circuits aeris a 220 kV, en concret el suport 7B [de la línia T/C a 220 kV Morvedre-SIDMED / Eliana-Morvedre B / Morvedre B-Sagunt], mostrem conformitat al fet que els treballs siguen supervisats per personal de Red Eléctrica.

Línia subterrània triple circuit (T/C) EC-Santa Ponsa 0 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 1 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 2. L'encreuament i paral·lelisme a esta línia s'ha tingut en compte i pot observar-se en el plànol de planta i el perfil aportat en la separata. Les distàncies elèctriques són suficients perquè no hi haja influència tèrmica d'una línia sobre una altra.

Línia subterrània a 20 kV connexió de servici MT Morvedre. Les línies de 20 kV són propietat d'i-DE. En eixe punt, queden salvades per la perforació horitzontal dirigida que es fa per a creuar davall de la séquia de l'Arrif. Encreuament 76 del plànol de planta i perfil de la separata. Els servicis d'MT a 20 kV queden salvats per la perforació horitzontal dirigida que es fa per a creuar davall de la séquia de l'Arrif.

Línia subterrània en construcció a 220 kV doble circuit (D/C) Morvedre-Morvedre B1 i B2. No disposem d'informació sobre esta línia en construcció; si es requereix una anàlisi detallada, necessitem el seu traçat en format editable i secció de canalització.

Red Eléctrica de España, SAU, en data 28/07/2025 (ref.: PET000002079 - exp.: EXP000000283), comunica que:

Quant a l'afecció de la línia en projecte al suport 2 de la línia C/C 400 kV Gaussa-Morvedre 1 i 2 / 220 kV Morvedre-Morvedre 1 i 2, els informem que serà necessari que els treballs siguen supervisats per personal de Red Eléctrica amb la finalitat d'evitar que es produïsquen afeccions al sistema de connexió a terra del suport.

Quant a l'encreuament de la línia projectada amb la línia subterrània triple circuit (T/C) EC-Santa Ponsa 0 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 1 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 2, propietat de Red Eléctrica, comuniquem que Red Eléctrica no presenta oposició a este.

Quant a les indicacions en relació amb la línia a 20 kV connexió de servici MT Morvedre, comuniquem que Red Eléctrica mostra conformitat amb les indicacions.

Quant a la línia subterrània en construcció 220 kV D/C Morvedre-Morvedre B1 i B2, aclarim que es tracta d'una línia aèria.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

L'Ajuntament de Sagunt, en data 31/03/2025 (ref.: 2173315T: IU (5-2025) PETCOND2), emet informe de la UT Informacions Urbanístiques / Llic. de parcel·lació, en el qual manifesta de manera resumida que:

En l'àmbit del sòl urbanitzable de Parc Sagunt II, el projecte Línia Elèctrica a 132 Kv Doble Circuit, E/S ST Palancia de LE Sagunto-SAGGAS, no està arreplegat en el projecte aprovat del Pla d'actuació integrada Parc Sagunt II, aprovat per Resolució de 4 de maig de 2023 pel director general d'Urbanisme. Per la qual cosa manifesta la



seua oposició al projecte i, per la mateixa causa, la no adaptació del projecte al planejament urbanístic que resulte aplicable.

En la part del projecte que discorre per sòl urbà se l'informa que no està estudiat, ni s'ha justificat si és viable la rasa proposada amb les canalitzacions ja executades en este vial i que no estan representades gràficament en el projecte, ja que hi ha dos canalitzacions elèctriques d'alta tensió executades en este vial i no representades gràficament. Per la qual cosa també s'informa sobre la seua oposició en la part de sòl urbà.

La peticionària contesta a l'informe indicant, en resum, que:

Està prevista una modificació d'este pla que sí que arreplega esta infraestructura elèctrica.

Quant al fet que hi haja canalitzacions elèctriques d'alta tensió amb un recorregut similar ja executades i que no estan representades gràficament, entén esta empresa que l'Ajuntament es referix a les línies monofàsiques de contínua en 250kV que té REE per a enllaçar amb les Balears. L'encreuament i paral·lelisme amb esta "Línia subterrània triple circuit (T/C) EC-Santa Ponsa 0 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 1 / 250 kV Morvedre EC-Santa Ponsa 2" s'ha tingut en compte i les distàncies elèctriques són suficients perquè no hi haja influència tèrmica d'una línia sobre una altra.

L'Ajuntament de Sagunt, en data 29/07/2025 (ref.: 2173315T: IU (5-2025) PETCOND2) i per l'Oficina Tècnica de Supervisió de Projectes i Obres d'Urbanització, emet informe complementari a l'anterior en el qual manifesta resumidament que:

Sobre l'equipament ID-1, es desconeix si la instal·lació discorrerà per terrenys subjectes a la tutela municipal o a la tutela de l'APV (Autoritat Portuària de València).

Sobre el polígon químic, s'identifiquen encreuaments amb xarxes públiques de sanejament (sense diferenciar pluvial de residual, ni de col·lector general amb connexions de servici, com p. ex. les dels embornals), de proveïment (sense diferenciar xarxes de subministrament d'aigua potable de les xarxes de reg, i fins i tot les de distribució de la dessaladora) i d'enllumenat, igual que amb instal·lacions de companyies subministradores o altres titulars afectats (séquia, canal de SIDMED en límit del polígon químic), incompliment generalitzat de les distàncies respecte de les instal·lacions pertanyents al cicle integral de l'aigua.

S'està executant una instal·lació d'aigua per a emmallar les xarxes de proveïment d'aigua de Parc Sagunt-1 i el polígon Inguinsa en tota la longitud del c/Argó que seria coincident en traçat amb la instal·lació, les afeccions de la qual no s'estan preveient.

Pel que fa a les possibles interferències amb la reposició del vial H-3, atés que el traçat de la línia és paral·lel al tancat ferroviari en este àmbit d'afecció, podria resultar coincident amb la previsió d'implantació de fonaments per als elements de suport tant en la seua traça com en la disposició de l'arqueta FO-39. No es té informació més precisa ni de la reposició ni del document actual, que permeta garantir que les dos instal·lacions són compatibles.

La peticionària contesta a l'informe indicant, en resum, que:



Quant al traçat al seu pas per l'equipament ID-1: discorre per terrenys de tutela municipal, i el terreny portuari queda fora de l'abast del projecte.

Quant a l'incompliment generalitzat de les distàncies a les instal·lacions pertanyents al cicle integral de l'aigua: s'aporta contestació emesa per a l'informe emés en els mateixos termes per part d'Aigües de Sagunt.

Pel que fa a la instal·lació que s'està executant per a emmallar les xarxes de proveïment d'aigua: se sol·licita la posada a la disposició d'IDE de qualsevol informació relativa a esta afecció a fi d'analitzar la compatibilitat de les dos actuacions.

Quant a les possibles interferències amb la reposició del vial H-3: la canalització de la línia discorre sobre el vial just en el punt a on la CV-309 creua en viaducte. Per tant, no interferix amb els pilars de sustentació, i les dos infraestructures són compatibles.

L'Ajuntament de Sagunt aporta dos informes nous a l'expedient:

D'una banda, Informe de la UT Informacions Urbanístiques / Llic. de parcel·lació, de data 19/09/2025, en el qual manifesta resumidament que:

Pel que fa al sòl urbà municipal, en el traçat per vials municipals, ja se li ha indicat en informes anteriors que en l'àmbit del polígon químic no s'ha justificat que per a on es proposa el traçat de la rasa per a esta línia elèctrica de 132 kV hi haja espai i es complisquen les mesures de seguretat, ni si afecta la resta d'instal·lacions ja executades, ni s'ha aportat cap secció viària que justifique per a on es proposa esta rasa, ja que eixe vial conté moltes instal·lacions ja executades per les dos voreres i pel centre del vial. Amb la qual cosa manifestem de nou la nostra OPOSICIÓ, ja que no s'ha estudiat, ni es justifica la secció viària actual i futura amb la seua proposta pels vials del polígon químic.

Així mateix, en relació amb les canalitzacions elèctriques d'alta tensió amb un recorregut similar ja executades, i que no estan representades gràficament (línies monofàsiques de contínua en 250kV que té REE per a enllaçar amb les Balears), ha d'aportar plànol tant de planta com de secció amb totes les instal·lacions existents a esta administració, i no s'ha aportat. Per la qual cosa continua faltant documentació a aportar de les instal·lacions existents i que justifique que la rasa proposada cap i complix totes les distàncies que haja de complir, ja que la retallada aportada no té definició suficient. A més, s'indica que és un encreuament, quan la línia ha de discórrer longitudinalment pel vial.

Quant a l'àmbit de Parc Sagunt II, el projecte no s'ajusta al planejament aprovat del Parc Sagunt II, ni s'arreglega en el plànol d'instal·lacions elèctriques aprovat. Es fa referència a una modificació de planejament, i que fins que no s'aprove no es podrà comprovar si està arreglegada esta nova línia elèctrica de 132 kV o no.

D'altra banda, Informe de l'Oficina Tècnica de Supervisió de Projectes i Obres d'Urbanització, de data 19/09/2025, en el qual manifesta resumidament que:

Pel que fa a l'accés ferroviari, que es troba en ID-1. La mutació demanial d'estos terrenys s'ha tramitat entre l'Ajuntament i amb l'APV, si bé no s'aprecia amb



precisió per on discorre la instal·lació prevista per la peticionària, atés que no s'identifiquen les fites d'ADIF que hi ha "in situ". La línia queda aparentment com a límit dels dos espais, la qual cosa no és possible (la instal·lació té entitat, per la qual cosa ha de quedar en un espai o l'altre en tot moment).

No hi ha informe d'acceptació d'Aigües de Sagunt.

Només preveu l'actual reposició de la CV-309 realitzada per ADIF, i no l'ampliació d'esta a conseqüència de la reposició del vial H-3 municipal paral·lel a aquella i que queda al sud d'esta. Este aspecte s'aprecia clarament en la planimetria aportada en l'informe anterior d'estos STM, en el qual s'aprecien dos estructures diferenciades, la ja executada i la que està pendent d'execució, per a la qual no es justifica compatibilitat. En qualsevol cas, i com que esta obra de reposició és gestionada per ADIF i per a esta encara no s'ha aportat projecte constructiu (almenys no davant esta administració que tinguen constància estos STM), es considera convenient en qualsevol cas requerir informe de compatibilitat a esta entitat per a les dos obres.

Quant a la instal·lació d'aigua per a emmallar les xarxes de proveïment d'aigua de Parc Sagunt-1 i el polígon Inguinsa que s'està executant, el que és procedent és prendre la informació en camp per si poden haver-hi desajustaments entre projecte i obra executada.

- o A la consulta realitzada pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València a l'Ajuntament de Sagunt perquè proporcione informació referent a les dos canalitzacions d'alta tensió que este indica que es troben executades i recorren longitudinalment pel vial, l'informe de la UT Informacions Urbanístiques / Llic. de parcel·lació d'este ajuntament, emet informe de data 22/10/2025, informa que els dos expedients relacionats amb les dos línies són els següents:
- o Subestació de 400 kv, estació conversora i línia elèctrica, de Red Eléctrica Española amb eixida de la CCC Unión Fenosa Generación, LEA 400 KV, CTCCGN - Sagunto (exp. de l'Aj. de Sagunt: 49/2013-IU i exp. de la Direcció de l'Àrea d'Indústria i Energia: expedient 55427, 21-10-03).
- o Connexió elèctrica a +- 250 Kv en CC entre l'Espanya peninsular i l'illa de Mallorca (exp. de l'Aj. de Sagunt: 25/2008-IU i expedients de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, Àrea d'Indústria i Energia: 07.44191, 20-12-07 i 07.44194, 20-12-07).

En dates 08/01/2026 i 22/01/2026, en contestació a requeriment del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU aporta l'expedient escrit acompanyat de plànols. La peticionària contesta al requeriment indicant, en resum i entre altres, que:

Pel que fa a la identificació i la representació gràfica de les dos canalitzacions d'alta tensió que, segons indica l'Ajuntament, es troben executades i recorren longitudinalment pel vial, la mercantil ha sol·licitat informació a REE i no ha obtingut resposta. Així mateix, assenyala que ha mantingut reunió amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Sagunt, en la qual la mercantil ha indicat que en dissenyar la línia de 132 Kv objecte del present expedient ha realitzat, a més d'un alçament topogràfic, un georadar que permet identificar els servicis davall del subsol, així com les seues dimensions i profunditats, i un d'estos servicis és la línia subterrània triple circuit en contínua en 250 kV que té REE per a enllaçar amb les Balears. En els plànols



a on es representen estes línies hi ha un paral·lelisme, una separació de 6 metres entre eix de canalitzacions, la qual cosa implica que no hi haja influència tèrmica entre circuits. El mateix ocorre en el punt de l'encreuament, atés que la separació és d'1,6 metres, que disposa d'informe favorable per part d'REE.

Aporta plànols a on s'evidencia per quin terreny, de titularitat municipal o d'ADIF, discorre la línia.

Quant a la representació gràfica de la nova instal·lació d'aigua per a emmallar les xarxes de proveïment d'aigua que s'està executant, la mercantil ha tingut en compte la xarxa d'aigües actualitzada conformement als últims plànols urbanístics facilitats pel promotor.

Així mateix, després d'observar-se que en el requeriment notificat en data 09/10/2025 (identificador: 11380149) a la mercantil I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, es fa referència a informes de l'Ajuntament de Sagunt, el Servei Territorial els remet en data 26/02/2026 per no haver sigut traslladats a l'interessat en este requeriment ni anteriorment, i a fi que puga completar, ratificar o rectificar la contestació realitzada per la peticionària en data 08/01/2026 (GVRTE/2026/66341).

Es tracta dels següents:

Informe d'UT Informacions Urbanístiques / Llic. de parcel·lació, de data 19/09/2025 (ref.: expedient 2173315T).

Informe de planejament (Oficina Tècnica de Supervisió de Projectes i Obres d'Urbanització), de data 19/09/2025 (ref.: expedient 2173315T).

En este sentit, no es rep resposta per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU a esta comunicació.

Vist l'informe de data 31/03/2025 de l'Ajuntament de Sagunt, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines va realitzar consulta al Servei de Coordinació i Col·laboració Urbanística. Este Servei, en data 05/06/2025 (ref.: TAC 3860658), informa sobre la conformitat de la línia de doble circuit de 132 Kv E/S ST Palancia LE Sagunto-SGGAS, indicant que s'ha redactat el Projecte modificat núm. 1 de les obres d'urbanització del parc empresarial Sagunt II a Sagunt (València), lot 2, Urbanització, i que esta línia, entre altres, es troba prou documentada i justificada.

Consta en l'expedient escrit de la peticionària, en el qual expressa la seua conformitat.

En data 01/04/2026 té entrada en l'expedient nou informe condicionat d'autorització administrativa prèvia per part d'UT Informacions Urbanístiques / Llic. de parcel·lació de l'Ajuntament de Sagunt de data 30/03/2026, en el qual, de manera resumida, estableix els següents condicionants:

Aportació de les autoritzacions de les administracions afectades per la canalització proposada (entre les quals GVA i agent urbanitzador de Parc Sagunt II, Adif, Aigües de Sagunt, connexió dins de l'APV).

Resolució amb ADIF del pas per la reposició del vial H3.



Representar gràficament les canalitzacions de Camí la Mar, que ja recorren per la parcel·la equipament ID-1 per si anaren pel mateix traçat o no compliren distàncies mínimes.

A la qual cosa la peticionària respon mitjançant escrit presentat a l'expedient en data 24/04/2026 de la manera següent:

Quant a l'aportació d'autoritzacions i la resolució amb ADIF, indica que disposarà de totes les habilitacions legals com a requisit previ a l'inici de les obres.

Aporta plànol en el qual s'inclouen les canonades que recorren per Camí la Mar, les quals recorren paral·leles a la canalització del projecte. S'observa en les cotes del plànol que la distància entre les dos instal·lacions és superior a la mínima exigida per la ITC-LAT-06, per tant són compatibles al llarg de tot el terreny ID-1.

Fonaments de dret

La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu corresponen a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte del procediment està radicada íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i de conformitat amb el títol III del Decret 186/2025, de 5 de desembre, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Energia i Mines d'este departament la resolució del present procediment, perquè es tracta d'una instal·lació en la xarxa de distribució la tensió nominal de la qual, en alguna de les parts a autoritzar, és superior a 66 kV.

D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de distribució.

D'acord amb el que disposen l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que puga atorgar l'Administració potestativament per als qui exercisquen l'activitat.

D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la modificació, d'instal·lacions elèctriques que pertanguen a la xarxa de distribució requereix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.



De conformitat amb l'article 7, apartats 1 i 2, i annexos I i II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte de la present autorització no s'enquadra en cap dels supòsits de projectes sotmesos a avaluació ambiental, d'acord amb l'informe, de data 18 de febrer de 2025, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, tal com s'ha arreplegat en els antecedents.

D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, ja que es tracta d'una instal·lació de la xarxa de distribució amb tensió nominal en algun dels seus costats igual o superior a 30 kV.

Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i d'autorització administrativa de construcció, és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, atés que la instal·lació elèctrica objecte d'este procediment està classificada dins del grup primer.

D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

Per ser el present procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una línia elèctrica amb tensió igual o superior a 132 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX "De les infraestructures del sector energètic" d'esta norma legal.

D'acord amb el que disposa l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, la instal·lació objecte d'esta autorització requerirà sol·licitar un informe a l'administració urbanística competent sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que siga aplicable.

D'acord amb el que s'establix en l'article 11.1 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conformement als reglaments tècnics en la matèria, en este cas el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de transport i distribució d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. D'acord amb l'article 55.1 de la norma legal mencionada, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les instal·lacions d'estes, i per a fer-ho hauran d'incloure una llista concreta i individualitzada dels béns o els drets que consideren d'expropiació necessària.

Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació que s'executarà, són aplicables el procediment i les disposicions que conté el capítol



V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons preveu la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.

En consideració del que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable,

Resolc

Primer. Atorgar al peticionari autorització administrativa prèvia per a la construcció d'una nova línia elèctrica subterrània d'alta tensió 132 kV, doble circuit, des de la nova ST Palancia fins a la línia existent 132 kV ST Sagunto - ST Saggas, en el terme municipal de Sagunt, província de València, i que les seues principals característiques són:

Tensió nominal: 132 kV

Longitud total: 2 x 4.886 m

Inici: cambres d'entroncament CE01.1 i CE01.2, a on es realitzaran dos conjunts d'entroncaments sobre la línia existent 132kV ST Sagunto - ST Saggas final: ST Palancia

Tipologia de la línia: subterrània

Potència requerida: 181 MVA/circuit

Tipus de conductor: RHZ1-RA-2OL 76/132kV 1x1600MAL+T420 i RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132kV 1x1600MAL+T420

Pressupost: 7.912.409 euros

De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i els permisos, tant públics com privats, que siga necessari obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.

L'incompliment de les condicions i els requisits que estableix esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.

Segon. Atorgar al peticionari autorització administrativa de construcció. En l'execució del projecte es tindran en compte les condicions següents:

Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat i, si és el cas, els annexos tècnics posteriors a este que s'aporten.

El peticionari haurà de tindre en compte les prescripcions disposades en els reglaments vigents, així com els condicionants imposats pels organismes afectats.



El titular donarà compte de la fi de les obres mitjançant la presentació de la sol·licitud d'autorització d'explotació, en els termes establits en l'article 12 del Decret 88/2005.

Concorde a l'article 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es concedix un termini de 24 mesos per a l'execució de la instal·lació.

Per a l'emissió d'esta resolució, s'han analitzat els condicionats exclusivament tècnics de les administracions públiques, els organismes o les empreses que presten servicis públics o d'interés econòmic general, únicament quant a béns i drets de la seua propietat que es troben afectats per la instal·lació.

L'Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions que esta imposa.

Podrà ser causa de revocació d'esta resolució l'incompliment de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques que es descriuen en la documentació presentada i que hagen determinat atorgar-la o una altra causa excepcional que ho justifique.

Tercer. Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica subterrània d'alta tensió 132 kV, doble circuit, des de la nova ST Palancia fins a la línia existent 132 kV ST Sagunto - ST Saggas autoritzada en el resolc primer de la present resolució.

Esta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'urgent ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats, a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, i la titular adquirix la condició de beneficiària en l'expedient expropiatori, que es concreta en una afecció a les finques particulars (llevat d'error o omissió) incloses en la relació que figura en l'annex I, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Medi Ambient i Territori en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.



ANNEX I

Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats

Titular	Núm. parc. Proj.	Terme municipal	Pol.	Parc.	Referència cadastral	Núm. de suport	Longitud línia (m)	Superfície Exprop. (m²)	Servit. de pas (m²)	Ocup. Temp. (m²)	Cultiu / Ús
AUTORITAT PORTUÀRIA DE VALÈNCIA MOPT	1	Sagunt	-	-	8526101YJ 3982N	CE01.1 / FO-01	57	45	55	376	Improductiu
	2	Sagunt	-	-	SENSE VALOR	CE01.2 / CE02.1 / CE02.2 / CE03.1 / CE03.2 / FO-02 / FO-03 / FO-04 / FO-05 / FO-06 / FO-07 / FO-08 / FO-09 / FO-10 / FO-11 / FO-12 / FO-13 / FO-14 / FO-15 / FO-16 / FO-17 / FO-18 / FO-19 / FO-20 / FO-23	1.233	246	2.794	7.270	Vials
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REpte DEMOGRÀFIC	3	Sagunt	-	-	8437309YJ 3971N	FO-21 / FO-22	115	3	277	518	Vials
MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REpte DEMOGRÀFIC	4	Sagunt	-	-	6421403YJ 3962S		4	-	9	22	Improductiu
AJUNTAMENT DE SAGUNT	5	Sagunt	-	-	6421402YJ 3962S	CE04.1 / CE04.2 / CE05.1 / FO-24 / FO-25 / FO-26 / FO-27 / FO-28 / FO-29 / FO-30 / FO-31 / FO-32 / FO-33 / FO-34 / FO-35	1.105	146	2.579	5.511	Improductiu
ADMINISTRADOR D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES	6	Sagunt	72	9014	46222A07 209014	FO-36 / FO-37 / FO-38 / FO-39	76	5	190	1.637	Via fèrria



S / ArcelorMittal España SA											
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA	7	Sagunt	74	9020	46222A07 409020	-	33	-	80	201	Vials
ADMINISTRA DOR D'INFRAESTR UCTURES FERROVIÀRIE S	8	Sagunt	74	9038	46222A07 409038	CE05.2 / FO-40 / FO-41 / FO-42 / FO-43 / FO-44	471	51	1.114	2.785	Via fèrria
GENERALITA T VALENCIANA	9	Sagunt	-	-	6028201YJ 3962N	FO-45 / FO-46	173	3	417	1.038	Improductiu
ADMINISTRA DOR D'INFRAESTR UCTURES FERROVIÀRIE S	10	Sagunt	92	9022	46222A09 209022	FO-49 / FO-50	277	3	651	1.365	Via fèrria
	11	Sagunt	-	-	SENSE VALOR	CE06.1 / FO-47 / FO-48	180	46	415	814	Vials
GENERALITA T VALENCIANA	12	Sagunt	-	-	5232101YJ 3953S	FO-51 / FO-52	36	3	101	513	Improductiu
GENERALITA T VALENCIANA	13	Sagunt	-	-	4322501YJ 3942S	CE06.2 / CE07.1 / CE07.2 / FO-53 / FO-54 / FO-55 / FO-56 / FO-57 / FO-58 / FO-59 / FO-60 / FO-61 / FO-62 / FO-63 / FO-64	944	147	2.139	4.901	Vials
	14	Sagunt	-	-	SENSE VALOR	FO-65	183	1	472	2.015	Vials
GENERALITA T VALENCIANA	15	Sagunt	-	-	4530201YJ 3943S	-	-	-	-	85	Improductiu
GENERALITA T VALENCIANA	16	Sagunt	-	-	4229701YJ 3942N	-	109	-	3	6	Subestació

Núm. parc. Proj. = Número de parcel·la en el projecte; Pol. = Polígon; Parc. = Parcel·la; Superfície Exprop. = Superfície expropiada; Servit. de pas = Servitud de pas; Ocup. Temp. = ocupació temporal.

València, 7 de maig de 2026.—El director general d' Energí i Mines, Manuel Argüelles Linares.

