

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació
Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/09384 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la resolució favorable de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció del projecte "Inst. Ribarroja del Turia II". Expedient: ATALFE/2022/51/46.*

ANUNCI

Resolució de 7 de juliol de 2026, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, per la qual s'atorga a Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i restauració d'una central de producció d'energia elèctrica fotovoltaica i la seua infraestructura d'evacuació, de potència instal·lada 2 MW i potència dels mòduls fotovoltaics de 2,253 MWp, denominada Inst. Ribarroja del Turia II, situada a Riba-roja de Túria (València). ATALFE/2022/51/46.

Antecedents

Vista la sol·licitud de data 7 d'octubre de 2022, número de registre GVRTE/2022/3200288, d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció relativa a la instal·lació elèctrica les característiques de la qual s'indiquen a continuació, s'incoa en este servei territorial, segons procediment específic establert en el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d'ara en avant D-L 14/2020), un expedient ATALFE/2022/51/46, que després de la tramitació presenta les característiques següents:

Promotor: Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA.

NIF: A55025068

Nom de la instal·lació: Inst. Ribarroja del Turia II

Tecnologia: Fotovoltaica

Ubicació planta: polígon 55, parcel·les 11 i 74. Polígon 58, parcel·les 34 i 35, del TM de Riba-roja de Túria (València).

Ubicació evacuació: polígon 58, parcel·la 35 del terme municipal de Riba-roja de Túria. (València).



Potència nominal de l'inversor (kW): 8 inversors de 250 kVA; 2000 kWn.

Potència dels centres de transformació: 2 transformadors de potència total 2000 (1000+1000) kVA, 0,8/20 kV.

Potència instal·lada (article 5 de l'RD 997/2025): 2 MW.

- Instal·lació BT: grups generadors

Potència total (kWp): 2253,3

Nre. de mòduls: 4060

Potència unitària (Wp): 555

Sistema de subjecció i ancoratge: Clavament, estructura monopal.

- Centres de transformació: 2 centres (CT01 i CT02) amb transformador d'1x1000 kVA de potència i relació de transformació 0,80/20 kV, i una cel·la de línia i una cel·la de protecció cada un.

- Línia elèctrica d'interconnexió: dos línies 20 kV HEPRZ1 12/20 kV 3x95 mm² d'alumini, de 0,521 km de longitud total.

- Centre d'entrega, mesura i transformació: transformador 1x50 kVA de potència i relació de transformació 0,40/20 kV i tres cel·les de línia, una cel·la de protecció, una cel·la de mesura, una cel·la de protecció amb ruptofusibles i una cel·la de mesura de tensió en barres.

- Línia elèctrica d'evacuació: línia 20 kV HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm² d'alumini, de 0,018 km de longitud.

En data 13/03/2023, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València acorda l'admissió a tràmit de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica, denominada Inst. Ribarroja del Turia II, promoguda per Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA, per a situar a Riba-roja de Túria (València), en l'expedient ATALFE/2022/51/46.

La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, juntament amb la documentació presentada, va ser sotmesa al tràmit d'informació pública durant el termini de 15 dies mitjançant la publicació en el DOGV núm. 10074, de data 26/03/2025, i en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 58, de data 26/03/2025, i la seua remissió a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per a l'exposició al públic pel mateix període de temps.

Consta un certificat de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de la publicació de l'anunci d'informació pública en el tauler d'anuncis de l'ajuntament des del 4 d'abril de 2025 fins al 29 d'abril de 2025, els dos inclusivament.

No s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública.



De les consultes a altres administracions o empreses de servicis resulten els condicionats que es troben en l'apartat resolutiu de la present resolució, amb els quals el promotor està d'acord o s'entenen conformes segons el que disposa l'article 24.2 del DL 14/2020.

Consten els informes favorables vinculants de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge establits en l'article 25 del D-L 14/2020, informe del Servei de Planificació Territorial amb referència 25141GR_46214_004_IR IPT FTV, de data 09/01/2026; informe del Servei de Gestió de Riscos en el Territori amb referència 25141GR_46214_002_IR FTV, de data 09/05/2025, i informes del Servei de Paisatge amb referència 25125EP IEFTV Ribarroja del Turia II, de dates 11/06/2026 i 01/07/2026, en els quals s'inclouen els condicionants acceptats pel promotor que es troben en l'apartat resolutiu de la present resolució.

A causa dels condicionats rebuts en els diferents informes, s'han produït modificacions en el projecte que s'arreglen en la documentació aportada en data 22/06/2026.

Consta en l'expedient la justificació de no sotmetre's a l'avaluació d'impacte ambiental.

Consta un certificat de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria de data 08/11/2022 per a l'emplaçament del projecte fotovoltaic en el terme municipal de Riba-roja de Túria.

Així mateix, el promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte.

La instal·lació compta amb els permisos d'accés i connexió emesos pel gestor de la xarxa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, vigents per a una capacitat d'accés concedida d'1,88 MW d'abocament, potència instal·lada 2 MW i de data d'emissió 02/06/2022, segons les condicions tècniques i econòmiques informades en data 04/05/2022 i acceptades pel promotor en data 02/06/2022.

L'expedient s'ha sotmés a tots els tràmits que arreplega el DL 14/2020. Per tractar-se d'un projecte amb una potència de generació menor de 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del D-L 14/2020, s'ha tramitat pel procediment d'urgència d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Fonaments de dret

La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.

La instrucció d'este procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, segons el que disposa l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme; el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual



s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (DL 14/2020). La resolució correspon a la persona titular de la Direcció del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Segons l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, la posada en funcionament de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix l'autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció.

El procediment és el que s'establix en el capítol II del títol III del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, ja que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, d'acord amb el que estableix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat.

D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica. Segons la descripció detallada que indica l'article 2 del DL 14/2020, de central fotovoltaica: instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de l'energia de la radiació solar mitjançant tecnologia fotovoltaica, que comprén tots els equips, els dispositius necessaris per a realitzar la conversió entre els dos tipus d'energia, la seua adaptació en tensió i freqüència elèctriques, així com la infraestructura d'evacuació i connexió fins a la xarxa de transport o distribució en què s'aboque l'energia elèctrica produïda. Igualment, formen part de la central fotovoltaica les subestacions elèctriques associades a esta, així com la línia de connexió que les unix i la línia d'evacuació fins a la connexió a la xarxa de transport o distribució, en els termes de l'article 211.1.d del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, per la qual cosa la seua autorització es farà de conformitat amb este decret llei.

Segons el que indiquen l'epígraf j de l'article 2 i l'article 25 del DL 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable en els termes que preveu l'apartat 1 de l'article 25.

De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte d'este procediment no constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.

D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no podrà atorgar-se si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents. D'acord amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a obtenir l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable obtenir els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents pel total de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, dispose que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.



La disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, estableix que les instal·lacions de generació d'electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d'accés atorgada en el seu permís d'accés hauran de disposar d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere la capacitat d'accés.

D'acord amb la redacció vigent de l'article 5 del Reial decret 997/2025, de 5 de novembre, en el cas d'instal·lacions fotovoltaïques, la potència instal·lada serà la inferior d'entre les potències instal·lades del grup motor, la turbina, l'alternador, el panell fotovoltaic, el transformador, l'inversor o el convertidor instal·lats en sèrie.

Segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, esta nova definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, tot i haver iniciat la seua tramitació, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva.

D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre; l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració als que exercisquen l'activitat.

D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, del Consell de la Generalitat, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució juntament amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.

En virtut del que disposa l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i del que resulte aplicable de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, la servitud de pas aeri comprén, a més del vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a sustentar cables conductors d'energia; tot això, incrementat en les distàncies de seguretat que s'establisquen reglamentàriament. La servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsol pels cables conductors, a la profunditat i amb la resta de característiques que indique la legislació urbanística aplicable, tot això incrementat en les distàncies de seguretat que s'establisquen reglamentàriament. Els dos casos comprendran igualment el dret de pas o d'accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a la construcció, la vigilància, la conservació i la reparació de les instal·lacions corresponents.

Segons el que estableix el capítol III del títol III del DL 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els



terrenys i l'entorn afectat, per a la qual cosa haurà de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà el que indica l'article 37. Esta garantia es cancel·larà quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.

Segons el que indica l'article 37 del DL 14/2020, la duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys i caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, i almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys, d'acord amb el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia.

D'acord amb l'article 2.bis del Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, només requeriran l'autorització d'explotació les connexions de servici de qualsevol longitud i tensió nominal no superior a 30 kV, sempre que no sol·liciten la seua declaració d'utilitat pública, en concret, i no estiguen sotmeses a avaluació ambiental. S'entendrà per connexió de servici, únicament als efectes de la necessitat d'obtenció d'autoritzacions administratives regulades en la legislació del sector elèctric, la instal·lació d'una nova extensió de xarxa, i també, si és el cas, el centre de seccionament, que tinga per finalitat atendre un únic punt de subministrament o l'evacuació d'un únic generador, sense perjuí de la configuració d'alimentació d'este, en punta o en pas, en anell o en bucle, amb la xarxa elèctrica. En cas que esta instal·lació se cedisca a l'empresa transportista o a la distribuïdora de la zona, esta cessió s'haurà de dur a terme quan se sol·licite l'autorització d'explotació.

D'acord amb la disposició transitòria primera del DL 14/2020, els procediments regulats en este, en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjuí que les persones interessades puguen presentar una sol·licitud nova. En este cas es podrà sol·licitar la convalidació dels tràmits que s'hagen completat, que resoldrà l'òrgan competent en la matèria.

En virtut de la disposició transitòria única del Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables s'aplicaran als procediments en tràmit.

En virtut de la Llei 6/2024, de 5 de desembre, de simplificació administrativa, s'introduïx una nova disposició transitòria quarta en el DL 14/2020, per la qual les previsions d'eixe decret llei s'aplicaran als procediments d'autorització d'instal·lacions d'energies renovables que es troben en tramitació en el moment d'entrada en vigor d'aquell.

En consideració del que s'ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable,

Resolc



Primer.

Atorgar l'autorització administrativa prèvia de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables que s'indica, i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada:

Promotor: Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SA.

NIF: A55025068

Nom de la instal·lació: Inst. Ribarroja del Turia II

Tecnologia: Fotovoltaica

Potència nominal de l'inversor (kW): 8 inversors de 250 kVA; 2000 kWn.

Potència dels centres de transformació: 2 transformadors de potència total 2000 (1000+1000) kVA, 0,8/20 kV.

Potència instal·lada (article 5 de l'RD 997/2025): 2 MW.

- Instal·lació BT: grups generadors

Potència total (kWp): 2253,3

Nre. de mòduls: 4060

Potència unitària (Wp): 555

Sistema de subjecció i ancoratge: Clavament, estructura monopal.

- Centres de transformació: 2 centres (CT01 i CT02) amb transformador d'1x1000 kVA de potència i relació de transformació 0,80/20 kV, i una cel·la de línia i una cel·la de protecció cada un.

- Línia elèctrica d'interconnexió: dos línies 20 kV HEPRZ1 12/20 kV 3x95 mm² d'alumini, de 0,521 km de longitud total.

- Centre d'entrega, mesura i transformació: transformador 1x50 kVA de potència i relació de transformació 0,40/20 kV i tres cel·les de línia, una cel·la de protecció, una cel·la de mesura, una cel·la de protecció amb ruptofusibles i una cel·la de mesura de tensió en barres.

- Línia elèctrica d'evacuació: línia 20 kV HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm² d'alumini, de 0,018 km de longitud.

Capacitat d'accés (kW): 1880 kW.

Potència instal·lada segons definició del 997/2025, de 5 de novembre: 2000 kW.



Xarxa a la qual es connecta: distribució, amb afecció sobre el nuc de transport TORRENT (220 kV).

Gestor: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Punt de connexió a la xarxa: tram comprés entre els suports número 84654 (5484715) i 84658 (5484693), de la línia 21 Pla de Nadal de 20 kV de l'ST El Oliveral (20 kV), mitjançant els corresponents treballs de reforç, extensió i connexió a la xarxa.

Ubicació: Riba-roja de Túria (València).

Polígons i parcel·les de la planta generadora: polígon 55, parcel·les 11 i 74. Polígon 58, parcel·les 34 i 35.

Centre geomètric de la planta generadora (coordenades UTM): ETRS89, FUS: 30, X: 706668; Y: 4376608.

Polígons i parcel·les de l'evacuació: polígon 58, parcel·la 35.

D'acord amb els projectes i la documentació que consta en l'expedient:

- Projecte d'execució de planta fotovoltaica connectada a xarxa denominada Inst. Ribarroja del Turia II (22/06/2026).

- Nou centre de transformació CT01 de titularitat particular de 1000 kVA, situat en edifici prefabricat de formigó, per a evacuació d'energia de planta fotovoltaica denominada Inst. Ribarroja del Turia (07/10/2022).

- Nou centre de transformació CT02 de titularitat particular de 1000 kVA, situat en edifici prefabricat de formigó, per a evacuació d'energia de planta fotovoltaica denominada Inst. Ribarroja del Turia (22/06/2026).

- Nou centre d'entrega, mesura i transformació a 20 kV titularitat particular de 50 kVA, situat en edifici prefabricat de formigó, per a evacuació d'energia de planta fotovoltaica denominada Inst. Ribarroja del Turia II (17/02/2023).

- Dos noves línies subterrànies trifàsiques col·lectores a 20kV de titularitat particular tipus heprz1 de 3x95 mm² al, que enllaça el centre d'entrega, mesura i transformació amb els centres de transformació particulars, per a evacuació energia de la planta Inst. Ribarroja del Turia II (22/06/2026).

- Nova línia subterrània d'alta tensió heprz1 3x150 mm² a 20kv de titularitat particular per a abocament d'energia de la planta fotovoltaica Inst. Ribarroja del Turia II en punt de connexió atorgat per la companyia distribuïdora (17/02/2023).

- Planimetria SHP (22/06/2026).

Projectes firmats en les dates que s'indica, juntament amb declaració responsable de la persona tècnica competent projectista segons l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i declaració responsable del tècnic competent projectista segons la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, totes firmades en data 01/07/2026.



- Estudi d'integració paisatgística. (19/06/2026)
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat (22/06/2026).
- Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.
- Llista dels elements, els espais, els servicis i les instal·lacions públiques afectats per l'actuació.

Pressupost global de la instal·lació: 880.773,26 € (huit-cents huitanta mil set-cents setanta-tres euros i vint-i-sis cèntims d'euro).

La present autorització s'atorga condicionada al que s'ha determinat en els informes en matèria d'ordenació de territori i paisatge, regulat en l'article 25 del DL 14/2020, i és vinculant des del punt de vista d'implantació territorial de la instal·lació.

D'acord amb els informes del Servei de Paisatge, amb referència 25125EP IEFTV Ribarroja del Turia II, de dates 11/06/2026 i 01/07/2026, es considera favorable la planta fotovoltaica, condicionat al fet que s'aporte:

- Justificació de la realització efectiva del procés específic de participació pública per a la valoració del paisatge, i incorporació dels resultats obtinguts en l'EIP.

Justificació feta segons Certificació de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, de data 02/07/2026, GVRTE/2026/3064450, sobre exposició en el tauler d'anuncis de l'ajuntament per termini de quinze dies del Pla de participació pública relatiu a l'expedient ATALFE/2022/51/46, sense haver-se presentat al·legacions a este.

De la mateixa manera, esta autorització s'atorga condicionada al compliment de les determinacions que es reflectixen en els condicionats imposats. En particular, caldrà observar les condicions següents:

Segons informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental (referència FV_305/2025), de data 31/03/2026, s'haurà d'observar el següent:

- Els treballs de construcció de la planta fotovoltaica i de la seua línia d'evacuació hauran de dur-se a terme fora dels períodes de nidificació i cria de l'àguila reial.
- En el procés de desmantellament de la planta solar, es recorda que no haurà de quedar cap element artificial en l'enclavament i que caldrà restaurar el sòl afectat de tal manera que es garantisquen els usos anteriors al canvi d'ús del sòl.
- Tenint en compte els efectes de l'escorrentia de les plaques sobre el sòl, produïda tant per la pluja com per la neteja, que podria provocar l'aparició de solcs o regalls d'erosió per davall de les línies d'estes, s'haurà de mantindre una capa de mulch amb restes de vegetació o palla, de manera que es dissipe l'energia cinètica de les gotes de pluja i s'evite l'erosió per esguitada i erosió laminar.



- Per a instal·lar els panells fotovoltaics cal fer un clavament directe, sense fonamentacions.

- També s'haurà de mantindre una capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions, de manera que afavorisca el manteniment de l'estructura edàfica i, a més, la presència d'insectes pol·linitzadors.

- Per a mantindre o limitar el creixement de la vegetació en la planta solar, no es podran utilitzar herbicides, i serà recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d'esta.

- Encara que la línia d'evacuació siga subterrània, qualsevol tram aeri o entroncament aerosubterrani de la línia d'evacuació haurà de complir amb les prescripcions tècniques i mesures de prevenció que es descriuen en l'article 6 i 7, fixades en el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

- El tancat perimetral previst per a la instal·lació s'haurà d'ajustar al que disposa el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics.

- Per a evitar que col·lisionen aus contra el tancat de la planta solar s'han de col·locar unes plaques metàl·liques o d'un material plàstic fabricat en poliestiré, o similar, de color blanc i amb un acabat mat de 20 × 20 cm (o 25 × 25 cm) que s'hauran de situar en els espais entre els suports. Es col·locarà almenys una placa per obertura, seguint l'esquema de col·locació següent. Estes plaques s'han de revisar periòdicament i cal reposar les que es puguén haver després per a evitar la pèrdua d'eficàcia de la mesura anticol·lisió.

Així com altres condicionats que figuren en els diferents informes emesos per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o de servicis d'interés econòmic general afectats pel projecte, consultats, traslladats durant la tramitació de l'expedient.

Esta autorització es realitza a l'efecte de la Llei del sector elèctric, per la qual cosa no atorga llicències urbanístiques de construcció ni atorga concessions sobre elements supletoris a esta. Esta autorització es concedix sense perjuí de la resta d'autoritzacions necessàries, entre les quals hi ha la llicència urbanística de construcció, que haurà de tramitar la titular una vegada obtinguda l'autorització sectorial, així com les concessions d'ocupació de camins, vies pecuàries o accessos als mateixos camins que s'han d'utilitzar i que no són objecte d'esta autorització.

La persona titular d'esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la titular haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.



L'incompliment de les condicions i els requisits que estableix esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.

Esta autorització s'emet sense perjudi de tercers i no afecta els drets particulars.

Segon.

Atorgar a la persona peticionària l'autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada, que disposa d'autorització prèvia per esta resolució.

En l'execució del projecte es tindran en compte les condicions següents:

1. El promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte. Qualsevol modificació en els contractes presentats s'haurà de comunicar.

2. Les instal·lacions s'han d'executar segons els projectes presentats, els annexos d'estos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics que estableixen les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per estes instal·lacions i que ha acceptat el sol·licitant. Igualment, caldrà respectar els condicionats vinculats a l'obra de la instal·lació, indicats en els contractes d'arrendament de les parcel·les i arreglats en el projecte. En cas que per a fer-ho siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'esta autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent abans d'iniciar l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.

3. Les instal·lacions que s'executaran compliran, en tot cas, el que estableix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en les línies elèctriques d'alta tensió. S'haurà d'acreditar l'execució de la distància proposada en el projecte entre la rasa de la línia d'evacuació i el suport nou de l'extensió de xarxa.

Com que la potència total instal·lada podria ser superior a la capacitat d'accés a la xarxa concedida, haurà d'instal·lar-se el sistema de control coordinat autoritzat en el punt primer d'esta resolució (segons el projecte) per a tots els mòduls de generació autoritzats per la present resolució, que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d'accés. Amb la sol·licitud de l'autorització d'explotació provisional, serà un requisit imprescindible per a atorgar-la el fet que el titular de la instal·lació presente, amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control en qüestió, amb la documentació justificativa del fabricant de les



característiques del sistema mencionat i del compliment, per part d'este, de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.

4. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, ha de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, estableix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que estableix la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què s'enquadren les presents.

5. Per als treballs que es facen en terreny forestal o a distància menor o igual a 100 metres d'este, o quan hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l'article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

6. El termini màxim per a sol·licitar l'autorització d'explotació és de 10 mesos des de la notificació al titular de la instal·lació de la present resolució, segons el termini de 10 mesos estimat en el cronograma dels treballs que figura en el projecte d'execució que s'autoritza, sense perjudici de les possibles pròrrogues que estiguen justificades.

La pròrroga de l'autorització no es podrà concedir si excedix la data de caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa elèctrica corresponents a la instal·lació.

Segons el Reial decret llei 7/2026, de 20 de març, pel qual s'aprova el Pla integral de resposta a la crisi d'Orient Mitjà, segons el que s'estableix en l'article 25.1 d'este, amb caràcter excepcional, el titular del permís d'accés i connexió, una vegada que dispose de la pertinent autorització administrativa de construcció, podrà sol·licitar l'extensió del termini per a complir amb la fita arreplegada en l'article 1.1.b 5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, de 23 de juny, d'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l'autorització administrativa d'explotació provisional per a proves supere la data de 31 de desembre de 2030.

La sol·licitud s'haurà d'efectuar en un termini no superior a 3 mesos, computats des de l'obtenció de l'autorització administrativa de construcció. Esta sol·licitud s'haurà de dirigir a l'òrgan competent per a atorgar l'autorització administrativa de construcció, i contindrà almenys:

1r. El semestre de l'any natural en què la instal·lació obtindrà l'autorització administrativa d'explotació definitiva.

2n. El compromís d'acceptació expressa de la impossibilitat d'obtenció de l'autorització administrativa d'explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb anterioritat a l'inici del semestre indicat en l'apartat anterior.



7. La titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar a este òrgan, per registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució.

8. La titular d'esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació vigent de prevenció de riscos laborals durant la construcció.

9. El personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà efectuar les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes, en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i amb el compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.

10. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, sol·licitarà l'autorització d'explotació provisional per a proves, d'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i en els termes que s'establixen en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat.

11. Esta sol·licitud s'acompanyarà dels certificats de direcció i final d'obra, subscrits per la persona facultativa competent i acreditant que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra mencionats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'adjuntarà la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

12. Igualment, s'adjuntarà la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

Així mateix, s'adjuntarà la cartografia de la instal·lació executada, en el format que establisca l'òrgan substantiu.

13. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 80.500,29 € (huitanta mil cinc-cents euros i vint-i-nou cèntims d'euro), coincidint amb el pressupost del Pla de desmantellament i restauració (art. 37 D-L14/2020), i se n'haurà d'acreditar la deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.

La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, de la qual serà beneficiari el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines, i en la qual hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada i municipis a on se situen els grups generadors), així com el fet que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.



Esta garantia es cancel·larà quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.

Segons el que indica l'article 37 del DL 14/2020, la duració mínima d'esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys i caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, i almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s'actualitzarà cada 5 anys, d'acord amb el càlcul de variacions de l'índex general nacional de l'índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia.

14. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució o transport no es trobaren finalitzades i sol·licitada l'autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servei de la central elèctrica puga ser efectiva, sense perjudici del que s'indica en l'article 25.1 del Reial decret llei 7/2026, de 20 de març, pel qual s'aprova el Pla integral de resposta a la crisi d'Orient Mitjà, referent a la justificació de la fita arreplegada en l'article 1.1.b 5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, davant del gestor de xarxa.

15. Una vegada haja obtingut l'autorització d'explotació provisional, la titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i aportarà la documentació pertinent, segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l'article 41 quant a la caducitat i la cancel·lació d'esta inscripció.

16. D'acord amb el que indica l'article 39.6 del citat Reial decret 413/2014, de 6 de juny, la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.

17. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, el titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, sol·licitarà l'autorització d'explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i segons el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat. Caldrà adjuntar els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.

18. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, i aportarà la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

19. La titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar-la i restituir els terrenys i l'entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions o amb el tancament definitiu de la instal·lació. Haurà d'obtindre l'autorització del tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, així com per al tancament temporal.

S'informa que la transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la present resolució requereixen l'autorització administrativa prèvia, conforme al que s'establix en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat.

Tal com indica l'article 38 del DL 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense



perjuí de l'exacció dels tributs que corresponguen legalment per la prestació del servei municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d'ús i aprofitament s'establirà per l'ajuntament en la corresponent llicència, per quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació (amb un pressupost d'execució material del total de la instal·lació de 880.773,26 € (huit-cents huitanta mil set-cents setanta-tres euros i vint-i-sis cèntims d'euro). El cànon es generarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística i l'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de l'interessat, el fraccionament o l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L'ajuntament podrà aplicar les reduccions de l'import del cànon que procedisca, de manera acumulativa, segons l'apartat 4 de l'article 38 del DL 14/2020. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.

Tercer.

Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, amb eficàcia retroactiva des del dia 02/07/2026 inclusivament, d'acord amb els antecedents arreplegats en la part expositiva:

• Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat, firmat en data 22/06/2026, el pressupost del qual ascendix a 80.500,29 € (huitanta mil cinc-cents euros i vint-i-nou cèntims d'euro), i amb l'abast següent:

- Desmantellament vials d'accés.
- Desmantellament instal·lació elèctrica BT.
- Desmantellament mòdul FV.
- Desmantellament estructura suport de mòduls i tancament.
- Desmantellament línia elèctrica enllaç.
- Desmantellament centres AT.
- Desmantellament instal·lació servicis auxiliars.
- Desmantellament línia elèctrica evacuació AT.
- Desmantellament del tancat.
- Restauració vegetal i paisatgística.



La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el DL 14/2020.

Quart.

D'acord amb el que disposa l'article 31 del DL 14/2020:

- Publicar la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València, i se significa que la publicació d'esta es farà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació de la present resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat, o a aquelles persones que, intentada la notificació, no els haja arribat.

- Publicar la present resolució en el lloc d'internet de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, en l'apartat d'Energia <https://mediambient.gva.es/va/web/energia/instal·lacions-autoritzades>.

- Notificar esta resolució al titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o havien d'intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o havien d'emetre, un condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a incorporar les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, s'indica que l'autorització prèvia i de construcció s'efectua a l'efecte de la Llei del sector elèctric, per la qual cosa no atorga llicències urbanístiques de construcció ni concessions sobre elements supletoris a esta. Esta autorització es concedix sense perjudi de la resta d'autoritzacions necessàries, entre les quals hi ha la llicència urbanística de construcció, que haurà de tramitar la titular una vegada obtinguda l'autorització sectorial, així com les concessions d'ocupació de camins, vies pecuàries o accessos als mateixos camins que s'han d'utilitzar i que no són objecte d'esta autorització.

De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjudi de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a la qual es referix esta resolució, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjudi de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d'esta resolució, amb la tramitació prèvia del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions que s'expressen, la variació substancial de les característiques descrites en la



documentació presentada (excepte les exigides per condicionats) o l'incompliment o no manteniment dels pressupostos o dels requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a atorgar-la, així com qualsevol altra causa que, degudament i motivadament, la justifique. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 7 de juliol de 2026.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, Roberto Javier Anchel Añó.



