

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació
Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/10290 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa i de construcció relativa al projecte Inst. Sellent Hive. Expedient: ATALFE/2023/39/46.*

ANUNCI

Se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada Inst. Sellent Hive i la seua infraestructura d'evacuació, amb una potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) de 4,84 MW, potència nominal dels inversors de 4 MW i capacitat d'accés concedida de 4 MW, a situar en el terme municipal de Càrcer (València), sotmesa a informe d'impacte ambiental. Expedient ATALFE/2023/39/46.

Als efectes que preveuen:

- el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent;

- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;

- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica;

- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció, i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica, sotmesa a informe d'impacte ambiental:

Peticionari: Sun Hive 86, SL, amb NIF B05417480 i domicili social en la plaça Paseíto de Ramiro, 3, Alacant 03002.

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada Inst. Sellent Hive, amb potència a instal·lar de 4 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.



Emplaçament dels grups generadors: polígon 11, parcel·les 30, 31, 46 i 60, i polígon 12, parcel·la 9, del terme municipal de Càrcer (València).

Emplaçament de la infraestructura d'evacuació:

- Polígon 11, parcel·les 9001 i 9007
 - Polígon 9, parcel·les 9001 i 14
 - Polígon 8, parcel·les 9001, 53 i 9015
 - Polígon 7, parcel·les 9001 i 9002
 - Polígon 6, parcel·les 9024, 9031, 9026, 9025 i 128,
- del terme municipal de Càrcer (València).

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

L'òrgan ambiental competent per a emetre l'informe d'impacte ambiental: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.

Documents sotmesos a informació pública:

1_Projectes. Denominació:

- Projecte_SFV_Sellent_Hive_4,00 MWn - 4,840 MWp
- Projecte_CT1_2.500_kVA_INST__Sellent_Hive
- Projecte_CT2_2500_kVA_INST__Sellent_Hive
- Projecte LSMT CT'S-CEMT INST. Sellent Hive
- Projecte CEMT INST. Sellent Hive

2_Projecte infraestructura evacuació: Projecte LASMT evacuació. Sellent Hive

3_Document ambiental

4_Estudi d'integració paisatgística.

5_Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

6_Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.

7_Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

8_Llista dels elements, els espais, els servicis i les instal·lacions públiques afectats per l'actuació.

9_Separates dirigides a:



9_1 Ajuntament Càrcer

9_2 Confederació_Hidrogràfica_del_Xúquer

9_3 I-DE_Redes_Inteligentes

9_4 DG Medi Ambient

9_5 Gestió Forestal

9_6 DG Medi Natural

10_ Relació de béns i drets afectats.

VEURE ANNEX

Pressupost: 2.913.102,79 €.

Característiques principals:

Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada Inst. Sellent Hive, de 4,84 MWp, està composta per un camp generador de 8.722 mòduls fotovoltaics de 555 Wp, muntats sobre una estructura suport fixa monopal clavada directament sobre el terreny amb 355 seguidors a un eix. Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb 16 inversors de 250 kVA. Això suposa una potència nominal d'inversors de 4.000 kW.

Al seu torn, els inversors es connecten amb la part de baixa tensió de dos transformadors per a elevar la tensió a 20 kV. Es projecten dos centres de transformació (CT1 i CT2) que albergaran, cada un, un transformador de 2,5 MVA amb una relació de transformació de 0,8/20 kV. Cada un dels centres de transformació se situarà en un edifici prefabricat de formigó i disposarà d'una cel·la modular de tall i aïllament, una cel·la modular d'interruptor-seccionador i una cel·la modular de protecció general amb interruptor automàtic.

Del centre de transformació CT1 naix una línia d'alta tensió (d'una longitud de 10 m amb conductors HEPRZ1 (Al) (3 × 95) /16 mm²) que transcorre de manera subterrània fins al centre d'entrega i mesurament (CEM). Entre CT2 i CEM es projecta una línia, també subterrània, de 160 m i amb conductors idèntics.

El CEM s'instal·la en un edifici prefabricat constituït per una envolupant d'estructura monobloc de formigó i està equipat amb tot l'aparellatge AT, de dos mòduls de línia (entrada i eixida) de tall i aïllament, un mòdul de protecció amb ruptofusible, un mòdul de protecció general amb interruptor automàtic, un mòdul de mesurament i un transformador d'auxiliars 20/0,42 kV 50 kVA.

D'este centre d'entrega i mesurament partix la línia d'evacuació fins al centre de seccionament independent (CSI). La línia d'evacuació és una línia aerosubterrània:

- 695 m de línia subterrània entre el CEM i el primer suport de la línia aèria,
- 203 m de línia aèria per a salvar el riu Sellent,



- i, finalment, 2.248 m de línia subterrània entre l'últim suport i el CSI.

La línia aèria està constituïda per conductors d'alumini-acer de tipus LA-110 (94-Al1/22-ST1A) de secció 110 mm², i la línia subterrània, per conductors d'alumini de tipus HEPRZ1 (Al) 3 × 240 /16 mm² en tub.

El punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució es realitzarà en l'S31 Sumacarcers de 20 kV, de l'ST Vallecarcers, en el tram comprés entre els suports número 854411 (5483415) i 854408 (5483404), i serà necessari instal·lar un centre de seccionament telecomandat en esta línia mitjançant una entrada/eixida.

El centre de seccionament i l'extensió de xarxa es tramiten segons el seu procediment en expedients independents.

La documentació serà exposada per a consulta pública en l'adreça electrònica: <https://mediambient.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valencià, i <https://mediambient.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellà, disponibles l'endemà de la publicació.

Cosa que es fa pública per al coneixement general i perquè totes les persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació indicada en l'adreça electrònica mencionada o, presencialment, en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat en Gregorio Gea, 27, de València, així com dirigir al servei territorial mencionat les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de trenta (30) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci, les quals es podran presentar telemàticament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat amb l'enllaç https://sede.gva.es/va/detall-tramit?id_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans que indica l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà que les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, interposen els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

València, 3 d'agost de 2026.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, Roberto Javier Anchel Añó.



Annex: Llista de béns i drets afectats.

Titular	Núm. parcel·la projecte	Terme municipal	Políg.	Parcel·la	Referència catastral	Núm. suport	Longitud línia (m)	Superfície expropiada (m²)	Servitud de pas (m²)	Ocupació temporal (m²)	Cultiu/Ús
Ajuntament de Càrcer	1	Càrcer	11	9001	46086A011090010000HD	-	58	26,1	26,1	54	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	2	Càrcer	11	9007	46086A011090070000HZ	-	565	254,25	254,25	307,5	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	3.	Càrcer	9	9001	46086A009090010000HT	-	68	30,6	30,6	59	Camí públic
Bisbal Parra Rubén	4	Càrcer	9	14	46086A009000140000HR	1 i 2	78,2	56,25	7	36	Parcel·la privada. Cultiu de tarongers
Confederació Hidrogràfica del Xúquer	5	Càrcer	8	9001	46086A008090010000HD	-	86,52	38,934	38,934	68,26	Barranc
Bravo Soler Juan Enrique	6	Càrcer	8	53	46086A008000530000HW	3	36,61	42,1	3	36	Solar
Ajuntament de Càrcer	7	Càrcer	8	9015	46086A008090150000HB	-	372	167,4	167,4	211	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	8	Càrcer	7	9001	46086A007090010000HZ	-	40	18	18	45	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	9	Càrcer	7	9002	46086A007090020000HU	-	535	240,75	240,75	292,5	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	10	Càrcer	6	9024	46086A006090240000HZ	-	18	8,1	8,1	34	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	11	Càrcer	6	9031	46086A006090310000HA	-	260	117	117	155	Camí públic



Titular	Núm. parcel·la projecte	Terme municipal	Polígl.	Parcel·la	Referència catastral	Núm. suport	Longitud línia (m)	Superfície expropiada (m²)	Servitud de pas (m²)	Ocupació temporal (m²)	Cultiu/Ús
Ajuntament de Càrcer	12	Càrcer	6	9026	46086A006090260000HH	-	790	355,5	355,5	420	Camí públic
Ajuntament de Càrcer	13	Càrcer	6	9025	46086A006090250000HU	-	240	108	108	145	Camí públic
García Pons José (hereus de)	14	Càrcer	6	128	46086A006001280000HH	-	3	2	2	2	Parcel·la privada. Cultiu de tarongers

