

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació
Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/10696 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa i de construcció relativa al projecte "Parque Solar Torrente II". Expedient: ATALFE/2023/25/46.*

ANUNCI

Se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i DUP, en concret, corresponents a una central fotovoltaica "Parque Solar Torrente II" i la seua infraestructura d'evacuació, amb p. màx. dels mòduls fotovoltaics (pic) 3,7962MW, P inst. 3,25MW, i capacitat d'accés concedida 3,2MW, en terme municipal de Picassent (València), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental simplificada. ATALFE/2023/25/46

Als efectes que preveuen:

- El Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a aprofitar les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent, i la seua modificació pel Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna;

- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric;

- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica;

- la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental;

- la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana;

- la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat, respecte de la utilització i l'aprofitament dels béns de domini públic,

- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,



se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, d'autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació elèctrica que s'indica, sotmesa a avaluació ambiental simplificada:

Peticionari: Carsal Solar, SL, NIF – B-***433** i amb domicili social en carrer de l'Estret, 8, 46230 Alginet (València).

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada Parque Solar Torrente II, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic) de 3,7962 MWp, potència instal·lada de 3,25 MW i capacitat d'accés concedida de 3,2 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.

Emplaçament dels grups generadors: Polígon 5, parcel·les 14, 16, 284 i 285, termes municipals de Picassent i Torrent (València).

Emplaçament de la infraestructura d'evacuació: Polígon 5, parcel·les 14, 16, 284 i 285, del terme municipal de Picassent (València).

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

L'òrgan ambiental competent per a emetre l'informe d'impacte ambiental: Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Documents sotmesos a informació pública:

- Cartografia.
- Projecte. Denominació: "Parque Solar Torrente II".
- Projecte. Nou centre de transformació CT01 de titularitat particular d'1 x 2.000 kVA situat en edifici prefabricat de formigó per a evacuació d'energia de la planta fotovoltaica denominada "Parque Solar Torrente II".
- Projecte. Nou centre de transformació CT02 de titularitat particular d'1 x 1.250 kVA situat en edifici prefabricat de formigó per a evacuació d'energia de la planta fotovoltaica denominada "Parque Solar Torrente II".
- Projecte. Nou centre d'entrega, mesura i transformació a 20 kV titularitat particular de 50 kVA situat en edifici prefabricat de formigó per a evacuació d'energia de la planta fotovoltaica "Parque Solar Torrente II".
- Projecte noves línies d'evacuació d'alta tensió amb cable heprz1 3 x 150 mm² en tram subterrani i 47-al1/8st1a (la 56) en tram aeri a 20 kV de titularitat particular per a abocament d'energia de la planta fotovoltaica Parque Solar Torrente II en punt de connexió atorgat per la companyia distribuïdora.
- Estudi d'integració paisatgística.
- Memòria justificativa del compliment dels criteris generals i específics que estableixen els articles 8 a 11 del Decret llei 14/2020.



- Pla de desmantellament de planta fotovoltaica connectada a xarxa denominada Parque Solar Torrente II amb una potència instal·lada de 3,79 MWp/3,25 MWn.

- Justificació de la no necessitat del plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

- Document ambiental (AIA simplificada).

- Llista dels elements, els espais, els servicis i les instal·lacions públiques afectats per l'actuació. (Documentació per a l'ocupació de vies pecuàries).

- Llista de béns i drets afectats (LBDA).

- Separates dirigides a:

- __Ajuntament de Picassent.

- __Ajuntament de Torrent.

- __Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

- __i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

- __Conselleria de Territori, Obres Públiques i Mobilitat, actual Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori (per territori i paisatge).

- __Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Rural. Àrea de medi natural, actual Conselleria de Medi ambient, aigua, Infraestructures i Territori (per gestió forestal i medi natural).

Pressupost: 1.659.295,78 €

Característiques principals:

Instal·lació fotovoltaica: La central fotovoltaica denominada "Parque Solar Torrente II", de 3.796,20 kWp, està composta per un camp generador de 6.840 mòduls fotovoltaics de 555 Wp monocristal·lí instal·lat sobre estructura de suport ancorada al terreny. Els mòduls s'agrupen en cadenes de 24 panells i es connecten a 13 inversors, de manera que resulta una potència nominal total de 3.250 kW. L'energia generada és evacuada mitjançant dos centres de transformació, CT-01 de 2.000 kVA i CT-02 de 1.250 kVA, que eleven la tensió a 20 kV per a la seua posterior evacuació a la xarxa de distribució.

El centre de transformació CT01 estarà situat en un edifici prefabricat de formigó i albergarà un transformador de potència de 2.000 kVA, amb relació de transformació 0,8/20 kV. El centre de transformació està compost per una cel·la de línia i una cel·la de protecció amb interruptor automàtic, a més dels corresponents elements de protecció, maniobra i connexió en baixa tensió per a l'evacuació de l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica. La connexió amb el CEMT es realitzarà mitjançant una línia subterrània d'alta tensió a 20 kV, d'aproximadament 20 metres de longitud, executada amb conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 x 150 mm² Al.



Centre de transformació CT-02: Estarà situat en un edifici prefabricat de formigó i albergarà un transformador de potència de 1.250 kVA, amb relació de transformació 0,8/20 kV. El centre de transformació està compost per una cel·la de línia i una cel·la de protecció amb interruptor automàtic, així com els corresponents equips de maniobra i protecció necessaris per a l'evacuació de l'energia produïda per la planta fotovoltaica. La connexió amb el CEMT es realitzarà mitjançant una línia subterrània d'alta tensió a 20 kV, d'aproximadament 238 metres de longitud, executada amb conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 x 150 mm² Al.

Centre d'entrega, mesura i transformació (CEMT): Centre d'entrega, mesura i transformació de titularitat particular, situat en un edifici prefabricat de formigó, compost per dos cel·les de línia, una cel·la de protecció automàtica, una cel·la de mesura, una cel·la de protecció amb ruptofusibles i una cel·la de mesura de tensió en barres. Així mateix, disposa d'un transformador de servicis auxiliars trifàsic de 50 kVA, amb relació de transformació 20 kV / 400-230 V, destinat a l'alimentació dels servicis auxiliars de la instal·lació.

Infraestructura d'evacuació: Les instal·lacions d'evacuació estaran constituïdes pels dos centres de transformació elevadors, el centre d'entrega, mesura i transformació (CEMT) i una línia d'alta tensió a 20 kV que connecta este centre amb el centre de seccionament independent (CSI) automatitzat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, punt de connexió de la instal·lació amb la xarxa de distribució.

La línia d'evacuació d'energia elèctrica a 20 kV té una longitud total de 2.825 m, dels quals 2.567 m corresponen a tram subterrani i 212 m, a tram aeri. La línia està executada mitjançant un conductor subterrani tipus HEPRZ1 3 x 150 mm² Al i conductor aeri tipus LA-56 (47-AL1/8-ST1A), que discorre pels termes municipals de Picassent i Torrent. El tram aeri se sustenta sobre dos suports metàl·lics de gelosia identificats en projecte com a suport E i suport F.

El suport E se situa en les coordenades UTM ETRS89 fus 30 X = 713.625; Y = 4.363.933, mentres que el suport F se situa en les coordenades X = 713.412; Y = 4.363.928.

Finalitat: Generació d'energia elèctrica mitjançant la instal·lació solar fotovoltaica denominada Parque Solar Torrente II, de 3.796,20 kWp de potència instal·lada i 3.250 kW de potència nominal, així com l'evacuació de l'energia generada fins a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

Les vies pecuàries sobre les quals se sol·licita la concessió demanial per a ocupació del subsol / ocupació temporal són les següents:

Afeccions sectorials: L'actuació presenta afecció a la via pecuària denominada Cordel de Aragón, d'amplària legal de 37,5 metres. La planta fotovoltaica limita pel nord amb esta via pecuària, mentres que la línia d'evacuació de 20 kV discorre soterrada per la mateixa línia durant aproximadament 240 metres.

Així mateix, la línia d'evacuació presenta afecció al domini públic hidràulic en creuar el barranc de les Canyes, en el terme municipal de Torrent.

VEURE ANNEX

La documentació s'exposarà per a consulta pública en la següent adreça electrònica: <https://mediambient.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valencià, i



<https://mediambient.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellà, disponibles l'endemà de la publicació.

Cosa que es fa pública per a coneixement general i perquè totes les persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat al carrer Gregorio Gea, 27, de València, així com dirigir al citat servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes en el termini de quinze (15) dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci segons el procediment d'urgència que preveu la Llei 39/2015, d'acord amb l'article 10.8 del Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, que modifica la redacció de l'article 33.1 del DL 14/2020, de 7 d'agost, les quals es podran presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans que indica l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que interposen els recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

València, 11 d'agost de 2026.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, Roberto Javier Ánchel Añó.



Dades de la finca						Afecció planta solar FV					Cul-tiu/Ús
Nom	Pro-jecte	Terme muni-ci-pal	Pol-li-gon núm.	Núm. par-cel·la-se-gons	Ref. catastral	Núm. de su-port	Longi-tud Il·lu-mina (m)	Superfí-cie ex-propiada (m²)	Servitud de pas (m²)	Ocupació temporal (m²)	
Ajuntament de Picassent	1	Picassent	5	9018	46196A005090180000PW	-	62	0	0	0	Caní públic
Ajuntament de Picassent	2	Picassent	5	9015	46196A005090150000PZ	-	205	0	0	0	Caní públic
Ajuntament de Picassent	3	Picassent	4	9015	46196A004090150000PY	-	271	0	0	0	Caní públic
Ajuntament de Picassent	4	Torrent	22	9015	46246A022090150000BW	-	760	0	0	0	Caní públic
Ajuntament de Picassent	5	Torrent	22	9004	46246A022090040000BX	-	685	0	0	0	Caní públic
Viñals Làcer José	6	Torrent	46	92	46246A046000920000BF	1	5	25,2	5	37,4	Par-cel·la privada
Miquel Miquel María Consuelo	7	Torrent	46	53	46246A046000530000BQ	-	89	804	0	0	Par-cel·la privada
Ministeri per a la Transició Eco-lògica i el Repte Demogràfic	8	Torrent	46	9005	46246A046090050000BW	-	25	207	0	0	Barranc
Rialsama SL	9	Torrent	46	82	46246A046000820000BB	2	96	852	5	37,4	Par-cel·la privada
Ajuntament de Torrent	10	Torrent	46	9003	46246A046090030000BU	-	15	0	0	0	Caní públic
Ajuntament de Torrent	11	Torrent	46	9010	46246A046090100000BB	-	582	0	0	0	Caní públic
Rialsama SL	12	Torrent	46	22	46246A046000220000BP	-	10	0	25	0	Par-cel·la privada

