

CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient,
Infraestructures, Territori i de la Recuperació
Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València

2026/10733 *Anunci de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació sobre la informació pública de la sol·licitud d'autorització administrativa i de construcció relativa al projecte PV Ingenergy Solar Delta. Expedient: ATALFE/2023/8/46.*

ANUNCI

Se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció corresponents a una central fotovoltaica denominada PV Ingenergy Solar Delta i la seua infraestructura d'evacuació, amb una potència màxima total dels mòduls fotovoltaics bifacials (pic) d'1,304 MWp, una potència nominal dels inversors d'1,1 MW i una capacitat d'accés concedida d'1,1 MW, a situar en el terme municipal de Vilamarxant (València). Expedient ATALFE/2023/8/46.

Als efectes previstos en:

- el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica,

- la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,

- el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica,

- i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i ocupació de vies pecuàries de la instal·lació elèctrica que s'indica a continuació.

Peticionari: PV Ingenergy Solar Delta, SL, BXXXXX065 i amb domicili social en el c/ Benissanó, 9 baix, 46183, l'Eliana (València).

Tipus de central elèctrica: central fotovoltaica denominada PV Ingenergy Solar Delta, amb potència a instal·lar d'1,1 MW, incloses les seues infraestructures d'evacuació.

Emplaçament grups generadors: polígon 7, parcel·les 348, 426, 427, del terme municipal de Vilamarxant.



Emplaçament infraestructura d'evacuació: polígon 7, parcel·la 348, del terme municipal de Vilamarxant.

Òrgan competent per a autoritzar la instal·lació: Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Documents sotmesos a informació pública:

1. Projecte planta. Denominació Proyecto_Villamarchante_Delta_BT_-_1_1MW_rev4.

2. Estudi d'integració paisatgística.

3. Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.

4. Pla de desmantellament i restitució del terreny i entorn afectat.

5. Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.

6. Llista dels elements, espais, servicis i instal·lacions públiques afectats per l'actuació.

- Separates dirigides a:

_7.1.- I-De Redes Eléctricas Inteligentes

_7.2.- Red Eléctrica de España (REE)

_7.3.- Ajuntament de Vilamarxant

8. Cartografia

Pressupost: 505.865,02 €.

Característiques principals

Instal·lació fotovoltaica: la central fotovoltaica denominada PV Ingenergy Solar Delta d'1,304 MWp està composta per un camp generador de 1.512 mòduls fotovoltaics de 750 Wp, bifacial, monocristal·lí, muntats sobre sòl en estructura amb seguidor d'eix horitzontal, i clavats sobre el terreny. Estos mòduls fotovoltaics es connecten amb 6 inversors, 5 de 200 kW i 1 inversor de 100 kW amb eixida de 800 V. Això suposa una potència nominal d'inversors de 1100 kW. Al seu torn els inversors es connecten amb la part de baixa tensió del transformador per a elevar la tensió a 20 kV.

El centre de transformació serà una caseta de formigó prefabricat. Albergarà un transformador de 1200 kVA amb una relació de transformació de 20/0,8 kV i les cel·les següents: protecció de línia i de transformador, de maniobra i de protecció. Contindrà un transformador de servicis auxiliars de 5 kVA amb una relació de transformació de 20/0,4 kV.

La línia d'evacuació de 20 kV unirà el centre de transformació CT amb el centre de seccionament propi mitjançant un únic tram format per una línia



d'evacuació subterrània de 7 metres de longitud; conductor del tipus 12/20 kV 1x3x95 mm² d'alumini aïllament XLPE.

La connexió de la instal·lació a la xarxa d'I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, es farà en la línia 5 – Riba-roja de 20 kV de l'ST Vilamarxant, i és necessària la instal·lació d'un centre de seccionament controlat a distància en esta línia.

El centre de seccionament i l'extensió de xarxa es tramiten segons el seu procediment en els expedients per al CSI ATASCT/2025/74/46 i per a la línia de connexió ATLINE/2025/93/46.

Finalitat: generació d'energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica, així com la seua evacuació a la xarxa de distribució d'energia elèctrica.

La documentació s'exposarà per a la consulta pública en l'adreça electrònica següent: <https://mediambient.gva.es/es/web/energia/valencia>, en castellà i <https://mediambient.gva.es/va/web/energia/valencia>, en valencià.

Cosa que es fa pública per al coneixement general i perquè totes les persones físiques o jurídiques que es consideren afectades en els seus drets puguen examinar la documentació relacionada en l'adreça electrònica indicada o presencialment en el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València, situat en Gregori Gea, 27, de València, i puguen dirigir a este servei territorial les al·legacions que es consideren oportunes, en el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar de l'endemà de publicar-se este anunci, segons el procediment d'urgència previst en la Llei 39/2015 i d'acord amb l'article 10.8 del Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, el qual modifica la redacció de l'article 33.1 del DL 14/2020, de 7 d'agost. Les al·legacions es podran presentar per via telemàtica a través de la seua electrònica de la Generalitat, accedint a l'enllaç https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15449&version=amp, o per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La incompareixença en este tràmit no impedirà a les persones que tinguen la condició d'interessades, de conformitat amb l'article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la interposició dels recursos procedents contra la resolució definitiva del procediment.

València, 14 d'agost de 2026.—El cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, Roberto Javier Anchel Añó.

